

水質検査結果集計表（水質基準項目）

令和2年3月分

採水日 令和 2年 3月 4日

No	水質基準項目	水質基準値	簡易水道											
			岩館		八森		観海		埜		沢目			
			原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水		
1	一般細菌	100/ml以下		1		0		0		0				2
2	大腸菌	検出されないこと		陰性		陰性		陰性		陰性				陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/1以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/1以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/1以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/1以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/1以下												
8	六価クロム化合物	0.05mg/1以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/1以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/1以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/1以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/1以下												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/1以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/1以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/1以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/1以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/1以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/1以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/1以下												
20	ベンゼン	0.01mg/1以下												
21	塩素酸	0.6mg/1以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/1以下												
23	クロロホルム	0.06mg/1以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/1以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/1以下												
26	臭素酸	0.01mg/1以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/1以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/1以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/1以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/1以下												
35	銅及びその化合物	1mg/1以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下												
38	塩化物イオン	200mg/1以下		19.0		12.6		17.4		12.3				12.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/1以下												
40	蒸発残留物	500mg/1以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/1以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/1以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下												
45	フェノール類	0.005mg/1以下												
46	有機物（全有機炭素（TOC））	3mg/1以下		0.5		0.3		0.3		<0.3				<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.2		7.2		7.3		7.3				7.3
48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし				異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし				異常なし
50	色度	5度以下		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5				<0.5
51	濁度	2度以下		<0.2		<0.2		<0.2		<0.2				<0.2

独自検査  
大腸菌(原水陰性)  
嫌気性芽胞菌(原水0)