水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-011349号
令和　7年　7月　4日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－１２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀雄
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 7月 2日	採水日時	令和 7年 7月 2日 10:25	検査期間	7/ 2～7/ 4
採水場所	海光苑	採水者	梅野　杏子	試料の種類	簡易水道
名称	八森地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数 10	採水者区分 採取
天候	晴	気温 26.0 ℃	水温 22.3 ℃	遊離残留塩素 0.1 mg/L	検査責任者 田近　譲

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	8.3 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	7.3	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05 度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
127-274

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-011281号
令和　7年　7月　4日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－３２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀樹
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依 頼 日	令和 7年 7月 2日	採水日時	令和 7年 7月 2日 10:40	検査期間	7/ 2～7/ 4
採水場所	観海浄水場	採水者	梅野　杏子	試料の種類	簡易水道
名　　称	観海地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数 10	採水者区分 採取
天　候　晴	気　温 26.0 ℃	水　温 16.6 ℃	遊離残留塩素 0.3 mg/L	検査責任者	田 近　譲

検　査　項　目	検　査　結　果	基　準　値
一般細菌	1 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	13.2 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	7.5	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭　気	異常なし	異常でないこと
色　度	0.5 度 未満	5度以下
濁　度	0.2 度 未満	2度以下
判　定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05 度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以 下 余 白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
127-7

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-011335号
令和　7年　7月　4日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－４２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀樹
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依 頼 日	令和 7年 7月 2日	採水日時	令和 7年 7月 2日 10:56	検査期間	7/ 2～7/ 4
採水場所	八峰町岩館字岩館40　石嶋宅	採水者	梅野　杏子	試料の種類	簡易水道
名　　称	岩館地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数　10	採水者区分 採取
天　候　晴	気　温　25.0　℃	水　温　23.5　℃	遊離残留塩素　0.2 mg/L	検査責任者	田 近　譲

検　査　項　目	検　査　結　果	基　準　値
一般細菌	1　/mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	13.6　mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.5　mg/L	3mg/L以下
ｐＨ値	7.9	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭　気	異常なし	異常でないこと
色　度	0.5　度	5度以下
濁　度	0.2　度 未満	2度以下
判　定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05　度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以 下 余 白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
127-261

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-011320号
令和　7年　7月　4日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－４２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第151号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀信
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 7月 2日	採水日時	令和 7年 7月 2日 10:02	検査期間	7/ 2～7/ 4
採水場所	松波苑	採水者	梅野　杏子	試料の種類	簡易水道
名称	沢目地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数 10	採水者区分 採取
天候	晴	気温 27.0 ℃	水温 20.3 ℃	遊離残留塩素 0.1 mg/L	検査責任者 田近　譲

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	3 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	11.3 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	7.3	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05 度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
127-248

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-011309号
令和　7年　7月　4日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－１２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀治
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4078

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 7月 2日	採水日時	令和 7年 7月 2日 11:45	検査期間	7/ 2～7/ 4
採水場所	JA秋田やまもと塙川SS	採水者	梅野　杏子	試料の種類	簡易水道
名称	塙地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数 10	採水者区分 採取
天候	晴	気温 28.0 ℃	水温 22.9 ℃	遊離残留塩素 0.3 mg/L	検査責任者 田近　譲

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	2 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	9.1 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	7.4	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05 度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
127-236

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-011294号
令和　7年　7月　4日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－２２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第251号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀樹
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 7月 2日	採水日時	令和 7年 7月 2日 11:30	検査期間	7/ 2～7/ 4
採水場所	塙配水池	採水者	梅野　杏子	試料の種類	簡易水道
名　称	塙地区簡易水道	試料の区分	原水	項目数	2　採水者区分 採取
天　候	晴	気　温 28.0 ℃	水　温 15.2 ℃	遊離残留塩素	検査責任者 田 近 譲

検査項目	検査結果	基準値
大腸菌	陰性	
嫌気性芽胞菌 (◇)	0 CFU/100mL	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による
(◇) は上水試験方法(2020)による

000677
127-209