水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-011354号
令和　8年　3月　6日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－４２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　和春
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 8年 3月 4日	採水日時	令和 8年 3月 4日 9:27	検査期間	3/ 4～3/ 6
採水場所	海光苑	採水者	伊藤　紅璃	試料の種類	簡易水道
名　称	八森地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数 10	採水者区分 採取
天　候	小雨	気　温 5.0 ℃	水　温 8.6 ℃	遊離残留塩素 0.1 mg/L	検査責任者 田 近　譲

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	12.4 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	6.9	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭　気	異常なし	異常でないこと
色　度	0.5 度 未満	5度以下
濁　度	0.2 度 未満	2度以下
判　定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05 度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
127-279

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-011286号
令和　8年　3月　6日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－１２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀樹
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 8年 3月 4日	採水日時	令和 8年 3月 4日 9:42	検査期間	3/ 4～3/ 6
採水場所	観海浄水場	採水者	伊藤　紅璃	試料の種類	簡易水道
名　称	観海地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数 10	採水者区分 採取
天　候	小雨	気　温 4.0 ℃	水　温 6.1 ℃	遊離残留塩素 0.3 mg/L	検査責任者 田 近　譲

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	15.9 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	6.9	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭　気	異常なし	異常でないこと
色　度	0.5 度 未満	5度以下
濁　度	0.2 度 未満	2度以下
判　定	上記検査項目については、水道法水質基準に適合する	
濁度(参考値)	0.05 度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
127-12

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

報告書　第WDS-011340号
令和　8年　3月　6日

八峰町長　堀内　満也　　様

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－４２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第15号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀樹
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 8年 3月 4日	採水日時	令和 8年 3月 4日 10:02	検査期間	3/ 4～3/ 6
採水場所	八峰町岩館字岩館40　石嶋宅	採水者	伊藤　紅璃	試料の種類	簡易水道
名称	岩館地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数 10	採水者区分 採取
天候	曇	気温 5.0 ℃	水温 6.0 ℃	遊離残留塩素 0.5 mg/L	検査責任者 田近　護

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	1 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	18.1 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.4 mg/L	3mg/L以下
ｐＨ値	7.6	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05 度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
127-266

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-011325号
令和　8年　3月　6日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－４２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀樹
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 8年 3月 4日	採水日時	令和 8年 3月 4日 9:00	検査期間	3/ 4～3/ 6
採水場所	松波苑	採水者	伊藤　紅璃	試料の種類	簡易水道
名　称	沢目地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数 10	採水者区分 採取
天　候	小雨	気　温 4.0 ℃	水　温 7.4 ℃	遊離残留塩素 0.3 mg/L	検査責任者 田 近　譲

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	1 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	12.4 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	7.2	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭　気	異常なし	異常でないこと
色　度	0.5 度 未満	5度以下
濁　度	0.2 度 未満	2度以下
判　定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05 度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
127-253

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-011314号
令和　8年　3月　6日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－４２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀樹
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 8年 3月 4日	採水日時	令和 8年 3月 4日 10:51	検査期間	3/ 4～3/ 6
採水場所	JA秋田やまもと塙川SS	採水者	伊藤　紅璃	試料の種類	簡易水道
名称	塙地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	10　採水者区分 採取
天候	曇	気温 5.0 ℃	水温 6.0 ℃	遊離残留塩素 0.2 mg/L	検査責任者 田近　譲

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	8.7 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	7.2	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05 度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
127-241

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-011301号
令和　8年　3月　6日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－１２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀樹
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 8年 3月 4日	採水日時	令和 8年 3月 4日 10:35	検査期間	3/ 4～3/ 6
採水場所	塙配水池		採水者　伊藤　紅璃	試料の種類	簡易水道
名　称	塙地区簡易水道		試料の区分 原水	項目数　2	採水者区分 採取
天候　曇	気温　4.0　℃	水温　7.3　℃	遊離残留塩素	検査責任者	田近　譲

検査項目	検査結果	基準値
大腸菌	陰性	
嫌気性芽胞菌　(◇)	0　CFU/100mL	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による
(◇) は上水試験方法(2020)による

000677
127-228