水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-006095号
令和　8年　5月　1日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－１２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第164号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀雄
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依 頼 日	令和 8年 4月27日	採水日時	令和 8年 4月27日 10:02	検査期間	4/27～5/ 1
採水場所	海光苑	採水者	伊藤　紅璃	試料の種類	簡易水道
名　　称	八森地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数 10	採水者区分 採取
天　候　曇	気　温 16.0 ℃	水　温 13.0 ℃	遊離残留塩素 0.1 mg/L	検査責任者	田 近　譲

検　査　項　目	検　査　結　果	基　準　値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	8.7 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	7.4	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭　気	異常なし	異常でないこと
色　度	0.5 度 未満	5度以下
濁　度	0.2 度 未満	2度以下
判　定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05 度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以 下 余 白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
133-69

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

報告書　第WDS-006024号
令和　8年　5月　1日

八峰町長　堀内　満也　　様

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－１２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀治
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 8年 4月27日	採水日時	令和 8年 4月27日 10:20	検査期間	4/27～5/ 1
採水場所	観海浄水場	採水者	伊藤　紅璃	試料の種類	簡易水道
名称	観海地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数 10	採水者区分 採取
天候	曇	気温 15.0 ℃	水温 10.3 ℃	遊離残留塩素 0.3 mg/L	検査責任者 田近　譲

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	12.0 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	7.1	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.09 度	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
133-1

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-006080号
令和　8年　5月　1日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－１２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　利治
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 8年 4月27日	採水日時	令和 8年 4月27日 10:42	検査期間	4/27～5/ 1
採水場所	八峰町岩館字岩館40　石嶋宅		採水者　伊藤　紅璃	試料の種類	簡易水道
名　称	岩館地区簡易水道		試料の区分 浄水	項目数　10	採水者区分 採取
天　候	曇	気　温　15.0 ℃	水　温　16.3 ℃	遊離残留塩素　0.3 mg/L	検査責任者 田 近 譲

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0　/mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	14.8　mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.3　mg/L	3mg/L以下
ｐＨ値	7.5	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭　気	異常なし	異常でないこと
色　度	0.5　度 未満	5度以下
濁　度	0.2　度 未満	2度以下
判　定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05　度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以下余白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
133-55

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

報告書　第WDS-006066号
令和　8年　5月　1日

八峰町長　堀内　満也　　様

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－４２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第15号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀樹
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依 頼 日	令和 8年 4月27日	採水日時	令和 8年 4月27日 9:40	検査期間	4/27～5/ 1
採水場所	松波苑	採水者	伊藤　紅璃	試料の種類	簡易水道
名　　称	沢目地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数 10	採水者区分 採取
天　候	曇	気　温 16.0 ℃	水　温 12.9 ℃	遊離残留塩素 0.4 mg/L	検査責任者 田 近　譲

検　査　項　目	検　査　結　果	基　準　値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	11.0 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	7.2	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭　気	異常なし	異常でないこと
色　度	0.5 度 未満	5度以下
濁　度	0.2 度 未満	2度以下
判　定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05 度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以 下 余 白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
133-42

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-006053号
令和　8年　5月　1日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－４２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀樹
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依 頼 日	令和 8年 4月27日	採水日時	令和 8年 4月27日 11:31	検査期間	4/27～5/ 1
採水場所	JA秋田やまもと塙川SS	採水者	伊藤　紅璃	試料の種類	簡易水道
名　　称	塙地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数 10	採水者区分 採取
天　候　曇	気　温 16.0 ℃	水　温 12.8 ℃	遊離残留塩素 0.5 mg/L	検査責任者	田 近　譲

検　査　項　目	検　査　結　果	基　準　値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
塩化物イオン	9.1 mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC) の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	7.2	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭　気	異常なし	異常でないこと
色　度	0.5 度 未満	5度以下
濁　度	0.2 度 未満	2度以下
判　定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05 度 未満	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以 下 余 白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による

000677
133-15

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長　堀内　満也　　様

報告書　第WDS-006036号
令和　8年　4月　30日

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋１９１－４２
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号
株式会社　秋田県分析化学センター
代表取締役社長　佐藤　秀治
電話 018-862-4930　ﾌｧｯｸｽ 862-4028

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依 頼 日	令和 8年 4月27日	採水日時	令和 8年 4月27日 11:15	検査期間	4/27～4/30
採水場所	塙配水池	採水者	伊藤　紅璃	試料の種類	簡易水道
名　　称	塙地区簡易水道	試料の区分	原水	項目数　2	採水者区分 採取
天　候　曇	気　温　15.0　℃	水　温　9.8　℃	遊離残留塩素	検査責任者	田 近　譲

検　査　項　目	検　査　結　果	基　準　値
大腸菌	陰性	
嫌気性芽胞菌　(◇)	0　CFU/100mL	
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	以 下 余 白	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

検査方法は平成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号別表による
(◇) は上水試験方法(2020)による

000677
133-14